



कार्यालय आयुक्त बनीपार्क जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक :- ब.जो/23/ 910

दिनांक : 15/2/2023

टैगोर पब्लिक स्कूल
बगवाड़ा, तह, आमेर,
जिला जयपुर

विषय :- अग्निशमन दृष्टि से अस्थाई प्रमाण पत्र देने हेतु।


प्रसंग :- टैगोर पब्लिक स्कूल, बगवाड़ा, जयपुर को अस्थाई अग्नि शमन प्रमाण पत्र के बाबत।

श्रीमान जी,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टैगोर पब्लिक स्कूल, बगवाड़ा, जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र इस विभाग में देकर निवेदन किया है कि विद्यालय का भवन बहुमंजिला बना हुआ है। जिसके लिए अग्निशमन की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जावे। मौके का निरीक्षण दिनांक 08/02/2023 को विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन दृष्टि से स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रार्थी को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी:-

1. भवन में फायर हाईड्रैन्ट सिस्टम मय होज, रील होज, पाईप, आदि आपातकालीन बचाव की सीढ़ियां, स्प्रिकलर सिस्टम पम्प रूम आदि का प्रबन्ध नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा एवं भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के पहुँचने हेतु पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध कराना होगा। भवन निर्माण करते समय फायर प्रोटेक्शन/ प्रीवेन्शन के प्रावधानों की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।
2. स्वचलित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान एवं उससे प्रभावित स्थान की सूचना अग्निशमन केन्द्र भिजवाने की व्यवस्था।
3. फायर प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्शन म्यूजर भवन में लगाये जावे। फायर सर्विस के एक स्नारकेल लैंडर उपलब्ध करवानी होगी।

यह अस्थाई प्रमाण पत्र इस सत्र के जारी होने के तीन वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।


PRINCIPAL
TAGORE PUBLIC SCHOOL
V.P.O. BAGWARA, TEH. AMER,
JAIPUR-303805


माँ भारती विद्या मन्दिर संस्था
बगवाड़ा, तहसील-आमेर, जयपुर


आयुक्त (अग्निशमन)
अग्नि शमन अधिकारी
जयपुर नगर निगम